



社団法人 九州機械工業振興会

交付番号

6 九振 第3905 T-1 号

施行

平成 7 年 3 月 15 日

試験成績書

申請
平成 7 年 3 月 15 日

住所	福岡市中央区大名2-10-1 A-1111				
氏名 (法人名)	ブルマン株式会社				
品名 数量	ブルマンLA型接手 1個				
試験内容	荷重試験				
<p>試験結果 ①</p> <p>支持杭 + プレス接手</p> <p>(H400²×13/21)(L-10×100²)</p> <p>接合方法=ブルマンLA型(鍛造製) 1個使用</p> <p>締付トルク=30kg-m</p>					
荷重 ton	変位置 1/100	荷重 ton	変位置 1/100	荷重 ton	変位置 1/100
0.5	0	10.0	110	19.5	390
1.0	9	10.5	117	20.0	420
1.5	18	11.0	124	20.5	458
2.0	24	11.5	133	21.0	495
2.5	31	12.0	142	21.5	535
3.0	36	12.5	150	22.0	590
3.5	41	13.0	157	22.5	655
4.0	46	13.5	170	23.0	725
4.5	50	14.0	182	23.2	820
5.0	55	14.5	196	-	-
5.5	60	15.0	211	最大荷重	
6.0	64	15.5	225	23.2ton	
6.5	70	16.0	243	変位置	
7.0	74	16.5	261	820(1/100mm)	
7.5	80	17.0	280		
8.0	85	17.5	301	※接手耐力維持	
8.5	90	18.0	321		
9.0	97	18.5	340		
9.5	104	19.0	363		

提出された試料の試験結果は上記のとおりです。

社団法人 九州機械工業振興会

会長 高田 賢一郎

